

Муниципальное образовательное учреждение "Лицей"  
**Отчет**

**о выполнении предписаний**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности (указываются выявленные в ходе мероприятия по надзору нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест нарушений)	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Отметка о выполнении
1	2	3	4
1	Отсутствуют плафоны защитного исполнения на светильниках в коридоре 3-го этажа.	Основание правила противопожарного режима п. 42-в	Выполнено

**ИО директора Хорошилова Ирина Михайловна**

(фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

  
(подпись)

Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) г.Тула 56-99-99